HYGIENE- UND PRUEFZERTIFIKAT SANITAERCONTAINER

Wohncontainer 24 GmbH - Kassel HRB 19690

Dokument-Referenz: SAN-CERT-2026-DIN18040

Aussteller: Wohncontainer 24 GmbH Qualitaetssicherung

Pruefgrundlage: Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DIN 18040

Materialnachweis: Trinkwasserechte Verrohrung nach DVGW-Arbeitsblatt W 534

Bodenbelag: Rutschhemmungsklasse R10 nach DGUV Regel 108-003

Elektroinstallation: VDE 0100 Teil 701 (Raeume mit Badewanne oder Dusche)

Druckpruefung Leitungsnetz: Erfolgreich durchgefuehrt bei 10 bar Pruefdruck

Frostschutzfunktion: Frostwaechter-Thermostatfunktion 230V geprueft